



WR.ZUZ.4.4210.20.2023.MM

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych, za pomocą studni S1, o następujących parametrach:

- głębokości 99 m,
  - otwór studzienny o średnicy  $\varnothing$  115 mm,
  - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5580290; Y: 6384896,
  - lokalizacja działka nr 2/10, obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój (020801\_1.0006.AR\_1.2/10),
  - wydajność maksymalna pompy planowanej do zamontowania w studni – 3,5 m<sup>3</sup>/h,
  - obudowa z 2 kręgów betonowych, każdy o wys. 500 mm i średnicy  $\varnothing$  1000 mm z pokrywą betonową o grubości 150 mm i włazem o średnicy 600 mm,
2. usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę do picia oraz na cele socjalno-bytowe obiektów letniskowych za pomocą projektowanej studni S1, na działce nr 2/10, obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ew. 2/10, obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój (020801\_1.0006.AR\_1.2/10).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Duszniki-Zdrój.

DYREKTOR  
Sławomir Janik

Wywieszono miejscowość ..... data .....

Podpis .....