



WR.ZUZ.4.4210.44.2023.KK

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia przyłączem wodociągowym z rur PE 100RC SDR11 De 40 PN 16 w stalowej rurze osłonowej DN65, pod dnem potoku Włodzica w km 18+100, zlokalizowanego na działce nr 862/4, obręb 0014 Świerki, jedn. ew. 020811\_2 Nowa Ruda-gmina, powiat kłodzki (020811\_2.0014.862/4), przewiertem horyzontalnym o długości przekroczenia w działce potoku 5,00 m, na głębokości minimum 2,0 m od dna cieku.

Zestawienie punktów charakterystycznych i podstawowych parametrów planowanej inwestycji:

- rzędna dna rzeki: 564,00 m n.p.m.,
- rzędna osi rury osłonowej: 562,00 m n.p.m.


Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przejścia w lewym brzegu rzeki: X: 5610974.50; Y: 6387884.50,
- koniec przejścia w prawym brzegu rzeki: X: 5610978.00; Y: 6387888.50.

Celem przekroczenia cieku jest realizacja zadania pn.: „Przyłącze wody do działki nr 762/2, miejscowość Świerki, Świerki 6”.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 862/4, obręb 0014 Świerki, jedn. ew. 020811\_2 Nowa Ruda-gmina, powiat kłodzki (020811\_2.0014.862/4).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Nowa Ruda, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Świerki.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
  
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość ..... data .....

Podpis .....