



WR.ZUZ.4.4210.100.2023.MM

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni Nr 1, o następujących parametrach:

- głębokość 30 m,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5585098.03; Y: 6395611.29,
- lokalizacja działka nr 1467/5, AM-1, obręb 0028 Stary Wielisław, gmina Kłodzko (020807\_2.0028.1467/5),
- wydajność maksymalna pompy planowanej do zamontowania w studni – 2 m<sup>3</sup>/h,
- średnica otworu studziennego Ø 110 mm, zabudowanego filtrem siatkowym o łącznej długości 9 m,

2. usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych w celu zaopatrzenia 3 domków rekreacyjnych, za pomocą projektowanej studni Nr 1, na działce nr 1467/5, AM-1, obręb 0028 Stary Wielisław, gmina Kłodzko.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego obejmuje działkę o nr ew. 1467/5, AM-1, obręb 0028 Stary Wielisław, gmina Kłodzko.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy w Kłodzku, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Stary Wielisław.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytoń

Wywieszono miejscowość ..... data .....

Podpis .....

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl