



WR.ZUZ.4.4210.148.2023.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami $Q_{1\%}$ w przekroju doliny rzeki Klikawa na działkach nr 89 i 98 obręb Słone w Kudowie – Zdroju nowych obiektów budowlanych, tj.:

- wykonanie instalacji oświetleniowej przy ul. Słone 15 w skład, której wchodzi ustawienie słupów oświetleniowych o wysokości 5m bez wysięgnika i ułożenie kabli zasilających YAKXS 4x25 mm² o długości 83,80m i współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000: początek X: 5590475.00 i Y:6373143.00 oraz koniec X: 5590541.5 i Y:6373119.60 przy rzędnej zwierciadła wody rzeki Klikawa $Q_{1\%}$ wynoszącej 359,27 m n.p.m.

- wykonanie instalacji oświetleniowej przy ul. Słone 17 w skład, której wchodzi ustawienie słupów oświetleniowych o wysokości 5m bez wysięgnika i ułożenie kabli zasilających YAKXS 4x25 mm² o długości 354,20m i współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000: początek X: 5590769.60 i Y:6373513.80 oraz koniec X: 5590541.50 i Y:6373513.80 przy rzędnej zwierciadła wody rzeki Klikawa $Q_{1\%}$ wynoszącej 360,57 m n.p.m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 89 i 98 jednostka ewid. 020803_0008 obręb Słone w Kudowie Zdroju.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kudowa Zdrój.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Byłoj
Waldemar Byłoj

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl