



WR.ZUZ.4.4210.167.2023.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia **Gminie Łądek Zdrój ul. Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój**, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, tj. przebudowę istniejącego mostu drogowego na przepust skrzynkowy o długości 10m i wymiarach przekroju poprzecznego 1500 mm x 2500mm w korycie potoku Przywra w km 0+770 zawartego w działkach nr 109(Wp) AM-4 i 222(Wp) AM-8 w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Aleja Marzeń na działce nr 237(dr) AM-9 jednostka ewidencyjna 020808_4 Łądek Zdrój – miasto, obręb 0002 Stary Zdrój.

Zostanie wykonana nowa konstrukcja obiektu mostowego – przepustu skrzynkowego, o parametrach:

- rzędna dna przepustu na wlocie 459,90 m. n.p.m. Kr.86
- rzędna dna przepustu na wylocie 459,7 m n.p.m. Kr.86
- rzędna zw. wody sp. Q2%przed przepustem 461,10 m n.p.m. Kr.86
- długość przepustu L= 10,00 m
- powierzchnia min. przekroju poprzecznego przepustu Fc= 3,75m
- spadek podłużny w dnie przepustu i= 2%

współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL- ETRF2000 wlotu przepustu : X: 5579545.5; Y: 6421193.3; oraz wylotu przepustu X: 5579540.7; Y: 6421186.2;

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki 109(Wp) AM-4 , 222(Wp) AM-8 i nr 237(dr) AM-9 jednostka ewidencyjna 020808_4 Łądek Zdrój – miasto, obręb 0002 Stary Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Łądek Zdrój.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Byłoj
Waldemar Byłoj

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl