



WR.ZUZ.4.4210.222.2023.TD


### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobom fizycznym, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni S1, o następujących parametrach:
  - głębokości - 64 m,
  - średnica otworu studziennego -  $\varnothing$  165 mm,
  - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5580406,9; Y: 6384720,9,
  - lokalizacja - działka nr 2/3, obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój (020801\_1.0006.AR\_1.2/3),
  - obudowa - z kręgów betonowych o średnicy  $\varnothing$  1200 mm z pokrywą betonową o grubości 200 mm i włazem o średnicy 600 mm, wystająca 0,5 m ponad poziom terenu oraz zagłębiona w grunt na głębokość 1,50 m,
  - wydajność maksymalna pompy planowanej do zamontowania w studni – 6 m<sup>3</sup>/h,
2. Usługę wodną, polegającą na poborze, za pomocą projektowanego ujęcia wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę na cele socjalno-bytowe budynku usług turystycznych położonego w granicy działki ewidencyjnej 2/3, obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój (020801\_1.0006.AR\_1.2/3).

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 1; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/14, obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój (020801\_1.0006.AR\_1).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Duszniki-Zdrój.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
  
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość ..... data .....

Podpis .....

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl