



WR.ZUZ.4.4210.259.2023.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte na wniosek Pani mgr inż. Małgorzaty Burzyńskiej pełnomocnika Gminy Duszniki Zdrój, ul Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój z dnia 04.07.2023r., który wpłynął do tut. Zarządu Zlewni w dniu 19.10.2023 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń melioracji wodnych – drenażu (projektowane jest siedem odcinków drenażu) łącznie z wykonaniem wylotów do rowu zlokalizowanego na 89/6 jedn. ewid. Duszniki Zdrój 020801_1 Duszniki Zdrój obręb 0002 Zdrój o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PLETRF2000:

- a) wylot **W1** : X; 5586172, Y; 6385505 o rzędnej 522,89 m n.p.m.
początki drenażów : X; 5586167, Y; 6385493; X; 5586163, Y; 6385501
- b) wylot **W2** : X; 5586169, Y; 6385513 o rzędnej 522,95 m n.p.m.
początki drenażów : X; 5586159, Y; 6385510 ; X; 5586158, Y; 6385514
- c) wylot **W3** : X; 5586148, Y; 6385502 o rzędnej 522,80 m n.p.m.
początek kolektora zbiorczego **S3.1** : X; 5586160, Y; 6385489
- d) wylot **W4** : x; 5586148, Y: 6385506 o rzędnej 523,05 m n.p.m.
początek kolektora zbiorczego **S4.1** : X; 5586135, Y: 6385521
- e) wylot **W5** : X; 5586161, Y; 6385534 o rzędnej 523,10 m n.p.m.
początek kolektora zbiorczego **S5.1** : X; 5586119, Y: 6385548
- f) wylot **W6** : X; 5586191, Y; 6385465 o rzędnej 522,70 m n.p.m.
początek kolektora zbiorczego **S6.1** : X.5586133, Y:6385475
- g) wylot **W7** : X; 5586110, Y; 6385492 o rzędnej 523,16 m n.p.m.
początek kolektora zbiorczego **S7.1** : X; 5586094, ; 6385514
- h) wylot **W8** : X; 5586099, Y; 6385482 o rzędnej 523,40 m n.p.m.
wylot z Skate Bowl : X; 5586108, Y; 6385460

Rury drenarskie Ø65 w otulinie z włókna kokosowego będą przebiegać na głębokości 40-60cm p.p.t., łączna długość drenażu wynosi 348,66m. Rury drenarskie zbiegają się do kolektorów zbiorczych (rury PVC160) zakończonych studniami drenarskimi Ø315, z których wychodzą wyloty do rowu.

2. Szczegółne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów stanowiących użytki zielone oraz utwardzony teren placu Skate Bowl, na działce nr 89/6 jedn. ewid. Duszniki Zdrój 020801_1 Duszniki Zdrój obręb 0002 Zdrój o powierzchni:

- Zlewnia 1 – 1,30 ar = 130m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 2 – 0,85 ar = 85m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 3 – 2,82 ar = 282m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 4 – 3,89 ar = 389m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 5 – 2,86 ar = 286m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 6 – 5,72 ar = 572m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 7 – 1,28 ar = 128m² (tereny zielone)
 - Zlewnia 8 – 1,91 ar = 191m² (utwardzona nawierzchnia placu Skate Bowl).
- Łączna powierzchnia odwadnianych terenów wynosi 20,63 ar (2063m²).

Zasięg oddziaływania przedmiotowego korzystania z wód obejmuje działki o nr ewid. 89/6 jedn. ewid. Duszniki Zdrój 020801_1, Duszniki Zdrój obręb 0002 Zdrój powiat kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Duszniki, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Duszniki Zdrój.

Z upoważnienia
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Oddziału Wodnoprawnyh
Włodzisław Byłoj
Włodzisław Byłoj

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl