



WR.ZUZ.4.4210. 276.2023.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Radków ul. Rynek 1, 57-420 Radków, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **Lokalizację na terenie zagrożenia powodziowego - projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej i ul. B. Chrobrego w strefie wysokiego zagrożenia powodziowego $Q_{10\%}$ (wody dziesięcioletniej) o rzędnej od 322,37 do 323,43 m Kron.86 oraz w strefie średniego zagrożenia powodziowego Q_{1x} (wody stuletniej) o rzędnej od 323,04 do 324,06 m Kron.86 na terenie działek nr: 654, 651, 649, 883, 637/2, 636/1, 633, 630, 629, 658/2, 853/1, 886, 929 obręb Nr 0009 Ścinawka Średnia oraz dz. Nr 120/8 obręb Nr 0008 Ścinawka Górna, w przekroju doliny rzeki Ścinawka w km 18+385 - 18+855, (isok) na brzegu prawym, w odległości od 2 m do 50 m od górnej krawędzi koryta rzeki, o następujących parametrach technicznych:**

- kanalizacja grawitacyjna \varnothing 200 mm, PVC PVC-U (lite) SN 8, L = 970 m,
- kanalizacja grawitacyjna boczna \varnothing 160 mm, PVC PVC-U (lite) SN 8, L = 142 m,
- kanalizacja tłoczna \varnothing 90 mm, PEHD RC SDR 17 o długości około - 25,0 m,
- studni rewizyjne \varnothing 1000 mm, żelbet - 27 szt.
- studnie z tworzywa \varnothing 425 mm - 20 szt.
- studnie z tworzywa \varnothing 315 mm, - 11 szt.
- przepompownia ścieków \varnothing 1200 mm - 1 szt. na dz. Nr 649,

oraz współrzędnych geodezyjnych projektowanej kanalizacji sanitarnej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- | | |
|---|---------------------------|
| - południowy kraniec w ul. Chrobrego (dz. 883) | X: 5600071,8 Y: 6392269,3 |
| - północno-wschodni kraniec w ul. B. Chrobrego (dz. 853/1) | X: 5599650,8 Y: 6392371,0 |
| - północno-wschodni kraniec skrzyżowanie ul. B Chrobrego z ul. Leśną (dz. 853/1): | X: 5599650,8 Y: 6392371,0 |
| - południowy kraniec w ul. Leśnej (dz. 875): | X: 5599645,6 Y: 6392223,5 |

2. **przewodzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych tj: wykonanie przekroczenia kanalizacją sanitarną ciśnieniową o średnicy \varnothing 90 mm PEHD RC SDR 17 w rurociągu osłonowym HDPE \varnothing 160 mm, pod dnem koryta rzeki Ścinawka w km 18+500 (dz. Nr 929) o długości 20,0 m, około 150 m poniżej skrajni mostu (od dz. Nr 649 na brzegu prawym do dz. Nr 658/2 i 883 na brzegu lewym) metodą przewiertu sterowanego na terenie miejscowości Ścinawka Średnia, gmina Radków ustalając parametry przejścia:**

- rzędna wierzchu rurociągu osłonowego przy brzegu lewym - 318,53 m, Kron.86
- rzędna wierzchu rurociągu osłonowego pod dnem w osi cieku - 318,22 m, Kron.86
- rzędna wierzchu rurociągu osłonowego przy brzegu prawym - 318,40 m, Kron.86
- rzędne brzegu lewego - 322,73 m, Kron.86


- rzędna dna rzeki w osi – 319,73 m, Kron.86
- rzędna dna rzeki przy brzegu – 320,03 m, Kron.86
- rzędne brzegu prawego – 322,63 m, Kron.86
- długość przekroczenia w dz. Nr 929 rzeka Ścinawka – 20,00 m
- długość przekroczenia całkowita – 25,00 m

Współrzędne geodezyjne projektowanego przekroczenia kanalizacją sanitarną w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- zachodni kraniec przejścia (brzeg prawy) X: 5599762,28 Y: 6392389,20
- wschodni kraniec przejścia (brzeg lewy) X: 5599761,65 Y: 6392414,41

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr: 654, 651, 649, 883, 637/2, 636/1, 633, 630, 629, 658/2, 853/1, 886, 929 jednostka ewidencyjna 020812_5 Radków obszar wiejski obręb 0009 Ścinawka Średnia oraz dz. nr 120/8 obręb nr 0008 Ścinawka Górna, Radków – obszar wiejski, powiat Kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Ścinawka Średnia oraz w m. Ścinawka Górna.

Z upoważnienia
 Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Kierownik: Działy Zgód Wodnoprawnych

 Władysław Bujak

Wywieszono miejscowość data

Podpis