



WR.ZUZ.4.4210.284.2023.MM

**Obwieszczenie**  
**o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego**

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obwieszcza o wydaniu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla dwóch osób fizycznych na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni wierconej nr 1 o następujących parametrach:

- głębokość - 180 m,
- średnica otworu studziennego - 165 mm,
- obudowa - betonowa o średnicy 1,6 m,
- kolumna filtrowa - PVC KV DN115 o średnicy zewn./wewn. 125/113 mm,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5581212.07; Y: 6395240.30,
- lokalizacja - działka nr 129/47, obręb 0017 Paszków, gmina Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski (020806\_5.0017.129/47),
- wydajność maksymalna pompy planowanej do zamontowania w studni – 6 m<sup>3</sup>/h,

2. usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych na cele socjalno-bytowe oraz gospodarcze (przemysłowe) do zaopatrzenia projektowanego osiedla domków mieszkalnych „Osiedla Góry Orlickie”, za pomocą projektowanej studni wierconej nr 1, na działce nr 129/47, obręb 0017 Paszków, gmina Bystrzyca Kłodzka.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego obejmuje działkę o nr 129/47, obręb 0017 Paszków, gmina Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski (020806\_5.0017.129/47).

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4. **Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostępna w Zarządzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i może być udostępniona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie. Forma udostępnienia akt zostanie dostosowana do warunków technicznych możliwych do zastosowania.**

Od decyzji **Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** służy stronom odwołanie do **Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** (art. 14 ust. 4 Prawa wodnego) art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy k.p.a. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, które uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania „Obwieszczenia” do publicznej wiadomości (art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, art. 49 ustawy k.p.a.).

Zamieszczono na BIP miejscowość ..... data .....

Podpis .....

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

*Waldemar Byłof*  
Waldemar Byłof