

VN.ZUZ.4210.30.2024.AS

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Wodociągom Kłodzkim Sp. z o.o. z/s w Kłodzku, ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami  $Q_{10\%}$  (woda dziesięcioletnia) i  $Q_{1\%}$  (woda stuletnia) rzeki Nysa Kłodzka nowych obiektów budowlanych, tj. budowę zastępczej sieci wodociągowej w ramach likwidacji starej na terenie działek nr 69/5, 1/11, i 1/4 obręb 0012 Kłodzko – Stadion.

Zakres przebudowy obejmuje:

- budowę wodociągu z rur z polietylenu PE HD 100 RC SDR 17  $\varnothing$  315 mm (18,7 mm – grubość ścianki przewodu), o długości całkowitej projektowanego wodociągu 646,0m;
- likwidacja istniejącego odcinka rurociągu o średnicy DN 300 mm, długości 602,0m;
- likwidacja istniejącego odcinka rurociągu żeliwnego DN150 mm, długości 109,5m (przyłącze do studni);
- likwidacja istniejącego rurociągu żeliwnego DN 200 mm, długości 23,0m (na terenie SUW).

Współrzędne projektowanego wodociągu w geodezyjnym układzie odniesienia PL\_ETRF2000:

- początek rurociągu: X: 5588094,3 Y: 6403640,4

- koniec rurociągu (wpięcie na SUW): X: 5588708,1 Y: 6403717,5

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr 69/5, 1/11, i 1/4 obręb 0012 Kłodzko – Stadion (020802\_1.0012.AR\_6.69/5, 020802\_1.0012.AR\_4.1/11, 020802\_1.0012.AR\_5.1/4).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta w Kłodzku, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kłodzko.

Zawieszono  
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
*Włodzisław Byłoj*  
Włodzisław Byłoj

Wywieszono miejscowość ..... data .....

Podpis .....

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl