



WR.ZUZ.4.4210.105.2022.KK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego nr 1 - tj. wylotu w formie studni chłonnej połączonej z przydomową oczyszczalnią ścieków za pomocą rury o średnicy \varnothing 110 i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5593410.98; Y:6389410.77, identyfikator działki 020814_5.0006.2/9 (dot. wylotu), służącego do wprowadzenia ścieków bytowych do ziemi, oczyszczonych na przydomowej oczyszczalni biologicznej, pochodzących z budynku jednorodzinnej w m. Studzienno, dla równoważnej ilości mieszkańców wynoszące RLM 6, zlokalizowanego na działce nr 2/9, AM-1, obręb 0006 Studzienno, nr ewid. 020814_5 Szczytna - obszar wiejski, gmina Szczytna, powiat kłodzki, poza obszarem aglomeracji, w ramach prawa właściciela gruntu do zwykłego korzystania z wód, służącego zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego, poprzez wprowadzanie ścieków do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5m^3 na dobę. Parametry projektowanej studni chłonnej:

- średnica rury rewizyjnej PVC z pokrywą- \varnothing 425 mm
- studnia z kruszywa o wymiarach 1,5 m x 1,5 m
- głębokość studni: 2m;

2. a). wykonanie urządzenia wodnego nr 2 - tj. wylotu w formie studni chłonnej połączonej z przydomową oczyszczalnią ścieków za pomocą rury o średnicy \varnothing 110 i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5593456.62; Y:6389611.53, identyfikator działki 020814_5.0006.78 (dot. wylotu), dla 4 domków letniskowych zlokalizowanych na działce nr 78, AM-1, obręb 0006 Studzienno, nr ewid. 020814_5 Szczytna - obszar wiejski, gmina Szczytna, powiat kłodzki. Parametry projektowanej studni chłonnej:

- średnica rury rewizyjnej PVC z pokrywą- \varnothing 425 mm
- studnia z kruszywa o wymiarach 1,5 m x 1,5 m
- głębokość studni: 2m,

b). usługę wodną - tj. wprowadzenia do ziemi ścieków bytowych, oczyszczonych na przydomowej oczyszczalni biologicznej, poprzez projektowaną studnię chłonną, pochodzących z 4 domków letniskowych, dla równoważnej ilości mieszkańców wynoszące RLM 18, zlokalizowanych w m. Studzienno na działce nr 78, AM-1, obręb 0006 Studzienno, nr ewid. 020814_5 Szczytna - obszar wiejski, gmina Szczytna, powiat kłodzki, poza obszarem aglomeracji,
- w ilości:

- $Q_{\text{max.s}} = 0,000037 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{sr.d}} = 3,6 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{dop. roczne}} = 1314 \text{ m}^3/\text{rok}$


- o składzie:

- $\text{BZT}_5 < 25 \text{ mgO}_2/\text{l}$
- $\text{ChZT}_{\text{cr}} < 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$
- Zawiesina ogólna $< 35 \text{ mg/l}$.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 2/9 oraz nr 78 (AM-1, obręb 0006 Studzienno, nr ewid. 020814_5 Szczytna - obszar wiejski, gmina Szczytna, powiat kłodzki).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Szczytniej, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Studzienno.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych


Waldemar Bytoń

Wywieszono miejscowość data

Podpis